



**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GĄDÓW”
54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 24**

Wrocław, dn. 22.02.2021 r.

**Uczestnicy przetargu na remont dachów
i klatek schodowych**

W odpowiedzi na zadane przez jednego z oferentów pytania dotyczące parametrów papy termozgrzewalnej, która ma być użyta w czasie remontów, SM „Gądów” wyjaśnia:

1. Papa termozgrzewalna podkładowa:
 - grubość min. 3,5 mm.
 - elastomerobitumiczna papa modyfikowana SBS do temperatury -25°C
2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
 - grubość min. 5,2 mm.
 - elastomerobitumiczna papa modyfikowana SBS do temperatury -25°C

Kierownik Działu Technicznego

Rafał Małowiecki